

**PROIECT****HOTĂRÂRE NR.**

**Cu privire la:** Alocarea sumei de 33.375,37 lei inclusiv TVA din bugetul local al orașului Horezu în vederea achiziționării de materiale necesare refacerii tronsonului de alimentare cu apă Han Turistic Horezu - autogara Transmontana

Consiliul Local al Orașului Horezu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2022 la care participă un număr de consilieri locali din numărul total de 15 în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul Dăscălete Emil Constantin a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-adresa nr.13547 a SC Apavil SA prin care ni se aduce la cunoștință că pe un tronson din conducta de apă de pe str.T.Vladimirescu și G-ral Magheru sunt numeroase avarii și acestea trebuie reparate prin înlocuirea cu conductă de PE Dn110 mm, PN10;

-referatul de aprobare al Primarului orașului Horezu nr. 13550/28.06.2022 prin care propune alocarea din bugetul local a 33.375,37 lei inclusiv TVA pentru achiziționării de materiale necesare refacerii tronsonului de alimentare cu apă han Turistic Horezu - autogara Transmontana ;

-raportul de specialitate nr.13569 /28.06.2022 al compartimentului de resort;

-proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de Primarul orașului Horezu, Sărdărescu Nicolae cu privire la alocarea sumei de 33.375,37 lei inclusiv TVA din bugetul local al orașului Horezu în vederea achiziționării de materiale necesare refacerii tronsonului de alimentare cu apă han Turistic Horezu - autogara Transmontana;

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.13568/28.06.2022;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.2 lit.b) și d) coroborat cu alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a) coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de voturi pentru, ..... împotriva adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE :**

**Art.1-**Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Horezu a sumei de 33.375,37 lei inclusiv TVA în vederea achiziționării de materiale necesare refacerii tronsonului de alimentare cu apă Han Turistic Horezu - autogara Transmontana.

**Art.2-**UAT oraș Horezu va achiziționa materialele prevăzute în formularul F3, anexă la prezenta hotărâre și le va preda la Apavil SA în vederea refacerii tronsonului mai sus amintit.

**Art.3-**Contravaloarea materialelor va fi compensată în facturile pentru apă emise de Apavil SA pentru orașul Horezu.

**Art.4-**Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Economică și Compartimentul administrare domeniu public și privat.

**Art.5-**Prezenta se va aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul instituției și se va comunica prin grija secretarului general al orașului Horezu la: Institutia Prefectului-Judetul Vâlcea ; Primarul orașului Horezu.

**Inițiator,  
Primar  
Sărdărescu Nicolae**

**Vizat pentru legalitate,  
Secretar general oraș  
Boaghe Monica**

Întocmit  
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

Beneficiar: Primăria Horezu

Executant: APAVIL

Proiectant:

Obiectivul: Tudor Vladimirescu: Han Turistic - Penny - int. Gen. Magheru - autogara Transmontana

Obiectul: Refacere alimentare apă

Stadiul fizic: I Materiale

## Formular F3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Teava PEHD Dn 110 mm	M	500	32,10	16.050,00
2	Redus EF Dn 160X110 mm	buc	4	266,10	1.064,40
3	Teu EF Dn 110X110 mm	buc	1	252,10	252,10
4	Teu EF Dn 110X90 mm	buc	3	226,78	680,34
5	Mufa EF Dn 110 mm	buc	12	43,05	516,60
6	Mufa EF Dn 90 mm	buc	3	36,17	108,51
7	Cot EF Dn 110 mm	buc	4	102,60	410,40
8	Vana Dn 100 mm	buc	3	756,84	2.270,52
9	Adaptor Dn 110 mm	buc	8	154,50	1.236,00
10	Flansa libera Dn 110 mm	buc	8	113,44	907,52
11	Surub Ø 14X120	buc	80	4,52	361,60
12	Adaptor Dn 160 mm	buc	1	298,50	298,50
13	Flansa libera Dn 160 mm	buc	1	302,52	302,52
14	Garnituri vana Dn 100	buc	6	6,72	40,32
15	Garnituri vana Dn 150	buc	2	11,82	23,64
16	Adaptor Dn 90 mm	buc	1	124,50	124,50
17	Flansa libera Dn 90	buc	1	109,24	109,24
18	Garnituri Dn 90	buc	2	7,67	15,34
19	Hidrant complet Dn 80 mm - picior, corp, cutie si vana Dn 80 mm	buc	1	1020,00	1.020,00
20	Teu EF bransare Dn 110X25	buc	16	112,37	1.797,92
21	Mufa EF Dn 25X25	buc	32	12,31	393,92
22	Mufa EF redus Dn 32X25	buc	2	11,97	23,94
23	Teava PEHD Dn 25 mm PN 10	M	15	2,58	38,70
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>28.046,53</b>
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>5.328,84</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>33.375,37</b>

28.06.2022

Întocmit,  
ing. Pîrvu Alexandru



# PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro) Web: [www.orasul-horezu.ro](http://www.orasul-horezu.ro)

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management  
al calității conform cu  
SR EN ISO 9001:2015  
CERTIFICAT Nr. 219 C

SR EN ISO 14001:2015  
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 13550 / 28.06.2022

## REFERAT

Având în vedere:

- pierderile cu debit ridicat de apă de pe strada Tudor Vladimirescu datorate avariilor frecvente cauzate de rețeaua de apă potabilă care prezintă un grad ridicat de uzură,

- faptul că Apavil SA nu deține fondurile necesare refacerii acestor conducte și timpul de reacție la repararea avariilor apărute este destul de mare,

- faptul că infrastructura stradală este grav afectată de avariile permanente produse,

- adresa Apavil SA nr.13547/28.06.2022 prin care ni se aduce la cunoștință un necesar de materiale estimativ pentru refacerea tronsonului de alimentare cu apă Han Turistic Horezu – autogara Transmontana,

propun inițierea unui proiect de hotărâre în vederea alocării sumei de 33.375,37 lei inclusiv TVA.

Contravaloarea materialelor va fi compensată în facturile pentru apă emise de Apavil SA pentru orașul Horezu

Primar

Sărdărescu Nicolae



Nr. 13569 din 28.06.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 33.375,37 lei din bugetul local în vederea achiziționării de materiale necesare refacerii tronsonului de alimentare cu apă: Han Turistic Horezu – Autogara Transmontana**

Urmare a adresei primite de către Primăria orașului Horezu din partea APAVIL S.A. prin care se aduce la cunoștință că în orașul Horezu, pe strada Tudor Vladimirescu, rețeaua de apă potabilă PE Dn 160 mm prezintă un grad avansat de uzură și necesită înlocuirea în regim de urgență deoarece au loc avarii repetate se impune alocarea sumei de 33.375,37 lei din bugetul local în vederea achiziționării materialelor necesare.

Se menționează că pierderile au debit ridicat și se suprapun perioadei de secetă și scădere a nivelului de apă din rezervoarele de înmagazinare ale stației de apă Olari.

Soluția tehnico-economica propusă este reprezentată de înlocuirea tronsoanelor afectate din PE Dn 160mm prin executarea de conducte PE Dn 110 mm PN10, folosind conducta existentă ca protecție.

Lucrările urmează să fie executate de către APAVIL S.A., iar UAT Horezu urmează să achiziționeze materiale necesare. Astfel contravaloarea materialelor va fi compensată în facturile pentru apă emise de Apavil SA pentru orașul Horezu.

Valoarea totală a investiției (materiale) este de **33.375,37 Lei inclusiv TVA** din care se aprobă finanțarea din Bugetul Local în sumă de **33.375,37 Lei** conform formularului F3 anexat.

Se au în vedere:

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Anexez – Deviz – Formularul F3 lista cantitati materiale

Întocmit,  
Ing. Pîrvu Alexandru

Direcția economică,  
Ec. Rada Ioana Maria

Beneficiar: Primăria Horezu

Executant: APAVIL

Proiectant:

Obiectivul: Tudor Vladimirescu: Han Turistic - Penny - int. Gen. Magheru - autogara Transmontana

Obiectul: Refacere alimentare apă

Stadiul fizic: I Materiale

**Formular F3**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Teava PEHD Dn 110 mm	M	500	32,10	16.050,00
2	Redus EF Dn 160X110 mm	buc	4	266,10	1.064,40
3	Teu EF Dn 110X110 mm	buc	1	252,10	252,10
4	Teu EF Dn 110X90 mm	buc	3	226,78	680,34
5	Mufa EF Dn 110 mm	buc	12	43,05	516,60
6	Mufa EF Dn 90 mm	buc	3	36,17	108,51
7	Cot EF Dn 110 mm	buc	4	102,60	410,40
8	Vana Dn 100 mm	buc	3	756,84	2.270,52
9	Adaptor Dn 110 mm	buc	8	154,50	1.236,00
10	Flansa libera Dn 110 mm	buc	8	113,44	907,52
11	Surub Ø 14X120	buc	80	4,52	361,60
12	Adaptor Dn 160 mm	buc	1	298,50	298,50
13	Flansa libera Dn 160 mm	buc	1	302,52	302,52
14	Garnituri vana Dn 100	buc	6	6,72	40,32
15	Garnituri vana Dn 150	buc	2	11,82	23,64
16	Adaptor Dn 90 mm	buc	1	124,50	124,50
17	Flansa libera Dn 90	buc	1	109,24	109,24
18	Garnituri Dn 90	buc	2	7,67	15,34
19	Hidrant complet Dn 80 mm - picior, corp, cutie si vana Dn 80 mm	buc	1	1020,00	1.020,00
20	Teu EF bransare Dn 110X25	buc	16	112,37	1.797,92
21	Mufa EF Dn 25X25	buc	32	12,31	393,92
22	Mufa EF redus Dn 32X25	buc	2	11,97	23,94
23	Teava PEHD Dn 25 mm PN 10	M	15	2,58	38,70
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>28.046,53</b>
TVA (19.00%)					5.328,84
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>33.375,37</b>

28.06.2022

Întocmit,  
ing. Pirvu Alexandru

# APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903

Primăria Orasului Horezu ..... Tel: 0250/739580;0350/805461

Judetul Vâlcea  
Registratură Nr. 13541  
Zi 28 Luna 06 An 2022

Catre,

**Primaria Orasului Horezu ,  
Str. 1 Decembrie, localitatea Horezu, jud.Valcea  
Tel: 0250\860190**

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in Orasul Horezu, pe strada Tudor Vladimirescu, reseaua de apa potabila PE Dn160mm prezinta un grad avansat de uzura si necesita inlocuirea in regim de urgenta, deoarece au loc avarii repetate pe tronsonul Han Turistic – fam Ganju pe o lungime de 150 ML, pe tronsonul Penny – Camin de vane str. G-ral Magheru, pe o lungime de 150 ML si Str. G-ral Magheru pe o lungime de 195 ML pana in caminul de vane de la autogara Obada.

Avand in vedere pierderile cu un debit ridicat ce se suprapun perioadei de seceta si scadrea drastica a nivelului de apa din rezevoarele de inmagazinare ale statiei de apa Olari , propunem ca ilocuirea tronsoanelor afectate sa se execute cu conducta de PE Dn110mm, PN10, folosind conducta existent ca protectie.

Alaturat va inaintam si un necesar de materiale estimativ pentru zonele mai sus mentionate.

Va multumim!

Director General,  
Ing.Florescu Ion

Sef Centru Exploatare Vest,  
Ing. Baluta Alina

NECESAR MATERIALE:

- Teava PEHD Dn110 mm – 500 ML
- Redus EF Dn 160X110 mm – 4 buc
- Teu EF Dn 110X110 mm – 1 buc
- Teu EF Dn 110X90 mm – 3 buc
- Mufa EF Dn 110 mm – 12 buc
- Mufa EF Dn 90 mm – 3 buc
- Cot EF Dn 110 mm – 4 buc
- Vana Dn 100mm – 3 buc
- Adaptor Dn 110 mm – 8 buc
- Flansa libera Dn110 mm – 8 buc
- Suruburi  $\Phi$ 14X 120 – 80 buc
- Adaptor Dn 160 mm – 1 buc
- Flansa libera Dn 160 mm – 1 buc
- Garnituri vana Dn100 – 6 buc
- Garnituri vana Dn 150 – 2 buc
- Adaptor Dn90 mm – 1 buc
- Flasa libera Dn 90 – 1 buc
- Garnituri Dn90 – 2 buc
- Hidrant complet Dn 80 mm –picior, corp, cutie si vana Dn 80mm
- Teu EF bransare Dn 110X25 – 16 buc
- Mufa EF Dn 25X25 – 32 buc
- Mufa Ef redus Dn 32X25 – 2 buc
- Teava PEHD Dn 25mm PN 10 – 15 ML